

Kobyłka, dnia 29 października 2021 r.

**do wszystkich wykonawców zainteresowanych  
udziałem w postępowaniu**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Dostawa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z usługą jej eksploatacji”, nr postępowania: 3/PGK/2021**

Zamawiający przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie 1:**

Zamawiający określił warunki realizacji zamówienia w ogólnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. W związku z zapisem: *Wynagrodzenie płatne będzie kwartalnie, po upływie każdego kwartału trwania umowy, na podstawie faktury wykonawcy i składać się będzie z dwóch składników;*

1) *Kwocie odpowiadającej wartości czynszu za najem stacji*

2) *Wynagrodzeniu za eksploatację rozliczane według ilości dostarczonej uzdatnionej wody.*

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaką miesięcznie minimalną ilość dostarczonej uzdatnionej wody przewiduje Zamawiający.

Minimalna ilość uzdatnionej wody powinna stanowić, poza kwotą odpowiadającą wartości czynszu za najem stacji, gwarantowane wynagrodzenie za eksploatację kontenerowej stacji.

Kalkulacja ceny za 1m<sup>3</sup> uzdatnionej wody opiera się na założeniu, że zaoferowana stacja pracuje i produkuje wodę w najbardziej optymalnych warunkach i jest utrzymywana w stałej gotowości dla zapewnienia ciągłości dostaw 24 h na dobę. Wstrzymanie pracy czy znaczne zmniejszenie wydajności będą każdorazowo powodować wzrost nakładów na konieczne do przeprowadzenia czynności serwisowe i tym samym wzrost kosztów eksploatacji. Aby ograniczyć takie ryzyko i uniknąć niepotrzebnego zawyżania ceny za 1 m<sup>3</sup> uzdatnionej wody, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w ogólnych postanowieniach umowy następującego zapisu:

2) *Wynagrodzeniu za eksploatację rozliczane według ilości dostarczonej uzdatnionej wody, przy czym minimalna ilość, za którą należne będzie wynagrodzenie za eksploatację wynosi .....m<sup>3</sup>/miesiąc.*

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie zagwarantować ani określić minimalnej wielkości produkcji wody, obecnie zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym maksymalna ilość dostarczonej wody nie może przekraczać 20 m<sup>3</sup>/h. Spółka w przeciągu 6 miesięcy planuje zwiększenie w/w ilości.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sebastian Budziszewski