

Kobyłka, dnia 06 lutego 2023 r.

dotyczy postępowania na „Sukcesywną dostawę materiałów na potrzeby budowy sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Kobyłka”

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o informację czy przy zachowaniu tego samego producenta co rury PVC i studzienki PP, kształtki do kanalizacji gładkie, będą mogły być wykonane z materiału PP?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur kanalizacyjnych z PP. Zamawiający wskazał w SWZ również wytyczne dla kształtek kanalizacji grawitacyjnych tj. "kształtki PVC-U SN8 SDR 34 z kielichami i uszczelką gumową". Zamawiający dopuści zastosowanie kształtek PP tylko w przypadku, gdy ich parametry wytrzymałościowe będą równoważne lub wyższe w stosunku do opisanych w SWZ, rury i kształtki produkowane będą w ramach jednego systemu kanalizacyjnego u wskazanego Producenta oraz przedstawiony zostanie dokument/ oświadczenie/ deklaracja itp. Producenta, z którego jednoznacznie wynikać będzie kompatybilność poszczególnych elementów i gwarancja Producenta na zastosowanie proponowanego rozwiązania. Ww. dokument/oświadczenie/deklarację itp. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

Pytanie 2:

Zamawiający opisując włązy (Cześć 2 – poz. 13) – Jaką wysokość włazu miał na myśli?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że w Szacunkowym zestawieniu ilości materiałów dla Części 2, pozycja nr 13 została wskazana omyłkowo. W ramach Oferty należy skalkulować ilości i rodzaje włązów wskazanych w pozycji 14 i 15. Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmiany (usunięcia poz.13). W związku z powyższym Zamawiający załącza skorygowany Załącznik do SWZ – formularz oferty.

Pytanie 3:

Przy studniach betonowych zamawiający opisując elementy składowe studni założył iż będzie ona składała się między innymi z dennicy (czy zamawiający będzie wymaga kształtowania kinet czy dno płaskie) i czy dopuszcza możliwość rozbicia na poszczególne elementy w przypadku fakturowania studni.



Odpowiedź 3:

Zamawiający oczekuje, aby elementy denne studni betonowych/żelbetowych posiadały kompletną wyprofilowaną kinetę z wmontowanymi przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia rur w ścianie studni.

Zamawiający dopuszcza, na potrzeby fakturowania, możliwość rozbicia ceny na poszczególne elementy studni, jednak całkowita wartość za komplet nie może przekraczać ceny wskazanej w Ofercie.

Pytanie 4:

Z racji specyfiki wykonania Studnie betonowych (co do wysokości oraz różnorodności kinet) co wydłuża proces produkcji czy zamawiający dopuszcza możliwość realizacji w dłuższy terminie (np. 14 dni) niż opisany w SIWZ (7 dni od daty zamówienia)

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy dla studni betonowych maksymalnie do 14 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym zmianie ulega treść SWZ Rozdział II Termin Realizacji oraz treść Umowy §2 Termin realizacji umowy, w zakresie jn.

Przed zmianą:

„3.Dostawca zobowiązany jest do dostawy materiałów w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.”

Po zmianie:

„3.Dostawca zobowiązany jest do dostawy materiałów w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku studni betonowych w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.”

Pytanie 5:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14.02.2023 z racji konieczności przygotowania dokładnej ofert oraz stosunkowo krótkiego okresu czasu na jej przygotowanie mając na uwadze specyfikę oferty.

Odpowiedź 5:

Zamawiający zmienia treść SWZ i wprowadza zmianę jn.

Przed zmianą:

Rozdział XII

Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Oferta

1. Termin składania Ofert upływa **7 lutego 2023 r. o godzinie 12:00.**



6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **7 lutego 2023 r. o godzinie 12:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Kobyłce.

Po zmianie:

Rozdział XII

Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Oferta

1. Termin składania Ofert upływa **14 lutego 2023 r. o godzinie 12:00.**

6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **14 lutego 2023 r. o godzinie 12:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Kobyłce.

Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany stanowią integralną część specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sebastian Budziszewski

Prezes Zarządu