

Kobyłka, dnia 10 lutego 2023 r.

**dotyczy postępowania na „Sukcesywną dostawę materiałów na potrzeby budowy sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Kobyłka”**

Pytanie 6:

W załączniku nr 1, rozdziale XIV oraz podpunkcie nr 4 jest informacja odnośnie rury trzonowej o średnicy wewnętrznej 425mm oraz rury teleskopowej o średnicy 400mm w świetle. Są to dwa różne systemy które oferują producenci. Firma np Kaczmarek Malewo posiada system studni kanalizacyjnych Typ 1 (rura trzonowa o średnicy wewnętrznej 400mm, zewnętrznej 425mm oraz pozostałe elementy potrzebne do budowy studni kanalizacyjnej typ 1. Typ 2 ( rura trzonowa o średnicy wewnętrznej 425mm, zewnętrznej 475mm oraz pozostałe elementy potrzebne do budowy studni kanalizacyjnej typ 2. Proszę o informację który system będzie przez Państwa akceptowany?

Odpowiedź 6:

Zamawiający zaakceptuje system zgodny z zapisami SWZ załącznik nr 1, pkt. 4, tj. rura trzonowa DN425 (o średnicy wew. 425), rura teleskopowa o wymiarze w świetle > 400 mm.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 1 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że podane w ramach uszczegółowienia parametry w zakresie studni betonowych (parametry otworów w kietach, wysokość całkowita studni itp.) są przybliżone i mogą ulec nieznacznym zmianom na etapie składania zamówienia. Wskazujemy również, że należy uwzględnić w wycenie, że podana wysokość całkowita studni Hc mierzona jest od dna rury do rzędnej terenu.

Mając na uwadze ww. zmiany Zamawiający zmienia treść SWZ i wprowadza zmianę terminu składania ofert jn.

Przed zmianą:

## **Rozdział XII**

### **Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Oferta**

1. Termin składania Ofert upływa **14 lutego 2023 r. o godzinie 12:00.**
6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **14 lutego 2023 r. o godzinie 12:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Kobyłce.

Po zmianie:

**Rozdział XII**

**Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Oferta**

1. Termin składania Ofert upływa **16 lutego 2023 r. o godzinie 12:00.**
6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **16 lutego 2023 r. o godzinie 12:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Kobyłce.

Przed zmianą:

**Rozdział VI**

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.**

**ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05 – 230 Kobyłka**

**i oznaczone:**

**„Sukcesywna dostawa materiałów na potrzeby budowy sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Kobyłka”**

**Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 7 lutego 2023 r. godz. 12: 15.”**

Po zmianie:

**Rozdział VI**

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.**

**ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05 – 230 Kobyłka**

**i oznaczone:**

**„Sukcesywna dostawa materiałów na potrzeby budowy sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Kobyłka”**

**Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 16 lutego 2023 r. godz. 12: 15.”**

*Sebastian Budziszewski*

*Prezes Zarządu*