

Kobyłka, dnia 20 marca 2024r.

dotyczy Zamówienia pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody „Wygonowa” w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 44” nr 2/PGK/2024”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań i urządzeń prototypowych projektowanych na etapie realizacji, po podpisaniu umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza i nie uzna za urządzenia spełniające wymagania określone dokumentacją projektową i STWiORB czy też równoważne, żadnych urządzeń testowych czy prototypowych, w tym projektowanych na etapie realizacji, po podpisaniu umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia winny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej i posiadać referencje potwierdzające, że były już przed terminem złożenia Ofert, zamontowane (i uruchomione) na co najmniej jednym podobnym czynnym obiekcie.

Na potrzeby umożliwienia potwierdzenia spełnienia tego warunku na etapie składania Ofert, Zamawiający wprowadza do SWZ załącznik nr 9 „Wykaz głównych urządzeń” i wymaga przedłożenia wraz z Ofertą Wykonawcy ww. Załącznika wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie dla wskazanych w nim urządzeń wymagań opisanych w SWZ (tj. oryginalnymi kartami katalogowymi, atestami PZH na kompletne urządzenia, deklaracjami zgodności lub dokumentami równoważnymi pozwalającymi na wbudowanie urządzenia, czy dokumentami potwierdzającymi zastosowanie ww. urządzeń na przynajmniej jednym obiekcie, w którym zostały zastosowane przed terminem składania Ofert, dokumentacją fotograficzną). Ocena spełnienia powyższego warunku odbędzie się na etapie oceny Ofert. Wskazane w Załączniku nr 9 główne urządzenia Wykonawca zobligowany będzie zastosować na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Zgodnie ze wzorem umowy dokumentacja projektowa składa się m.in. ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W udostępnionych materiałach brak jest wskazanego dokumentu. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 2:

Zamawiający udostępnia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Pytanie 3:

W nawiązaniu do zapisów par 8 pkt. 10 wzoru umowy, prosimy o dopuszczenie cesji wiarytelności na osoby trzecie po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.

Odpowiedź 3:

Zamawiający przychyła się do wniosku i dopuszcza cesję wierzytelności za zgodą Zamawiającego. W związku z powyższym zmianie ulega zapis §8 ust. 10 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:

„Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego”.

Pytanie 4:

Prosimy o informację kto (Zamawiający czy Wykonawca) ponosi koszty mediów (energii elektrycznej, chemikaliów) na czas rozruchu technologicznego?

Odpowiedź 4:

Zamawiający potwierdza, że wskazane w pytaniu koszty mediów (energii elektrycznej, chemikaliów) na czas rozruchu technologicznego ponosi Wykonawca. Zgodnie z pkt. 17.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia, *„Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rozruchu całej technologii i wszystkich urządzeń, zapewnienia prawidłowej pracy układu oraz osiągnięcie prawidłowych parametrów wody (oddanie do użytkowania prawidłowo działającej stacji uzdatniania wody) oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty eksploatacyjne, odczynniki, koszty badań itp.”*

Pytanie 5:

W odniesieniu do zapisów par. 13 pkt 2 wnosimy o ograniczenie całkowitego limitu kar jakie mogą być naliczone Wykonawcy z 50% na 20%. Tak wysoki limit kar spowoduje podniesienie ceny oferty i powoduje nierównowagę stron umowy, ponieważ dla Zamawiającego nie przewidziano żadnych kar a co za tym idzie limit kar go nie dotyczy.

Odpowiedź 5:

Zamawiający przychyła się do wniosku dot. obniżenia całkowitego limitu kar do 40%. W związku z powyższym zmianie ulega zapis §13 ust. 2 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie: *„Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot zamówienia o którym mowa w § 7 ust. 1”.*

Prezes Zarządu

Sebastian Budziszewski