

Kobyłka, dnia 21 marca 2024 r.

**dotyczy Zamówienia pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody „Wygonowa” w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 44” nr 2/PGK/2024**

**Pytanie numer 3, data wysłania 2024-03-20 12:54:29**

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Wnioskujemy o wprowadzenie następującej zmiany w SWZ: Dot. pkt 9.2.2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wnosimy o zmianę wskaźnika płynności szybkiej z określonego aktualnie na poziomie „powyżej 2,5”, zmiana na „powyżej 2,0” za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres, bądź nawet całkowitą rezygnację z tego warunku. Ostatnie 3 lata były trudnym okresem dla przedsiębiorstw z choćby kilku powodów: 1. Pandemia COVID-19: Wprowadzenie restrykcji i lockdownów spowodowało znaczne zakłócenia w działalności gospodarczej na całym świecie. Przedsiębiorstwa musiały zmierzyć się z zamknięciem, ograniczeniami w funkcjonowaniu, zmianami w zachowaniach konsumenckich oraz problemami z zaopatrzeniem i logistyką. 2. Spadek popytu: W wyniku ograniczeń związanych z pandemią wielu beneficjentów ograniczyło swoje wydatki, co doprowadziło do spadku popytu na produkty i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa. 3. Zwiększone koszty operacyjne: Przedsiębiorstwa musiały ponieść dodatkowe koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników, dostosowaniem się do nowych przepisów sanitarnych oraz zmianami w modelach pracy (np. praca zdalna). 4. Trudności finansowe: Wiele przedsiębiorstw zmagających się z ograniczonymi dochodami i zwiększonymi kosztami operacyjnymi napotkało trudności finansowe, takie jak utrata płynności finansowej, problemy z regulowaniem zobowiązań, a nawet bankructwo. 5. Wzrost inflacji: Wzrost kosztów surowców, energii, transportu oraz innych czynników produkcyjnych spowodował wzrost cen, co dodatkowo obciążało przedsiębiorstwa i ograniczyło ich zdolność do utrzymania konkurencyjnych cen na rynku. W związku powyższym oraz z uwagi na to, że wskaźnik płynności szybkiej w odniesieniu do ostatnich trzech lat obrotowych nie jest wskaźnikiem miarodajnym, pokazującym faktyczną kondycję przedsiębiorstwa, wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wskazanych w pkt 9.2.2.1 SWZ.

**Pytanie numer 4, data wysłania 2024-03-20 13:37:17**

1. W opisie projektu branży elektrycznej TOM II\_3.2 jest zapis o mocy agregatu prądotwórczego o mocy 360kVA PRP. Na schemacie z kolei istnieje zapis o mocy 230kVA. Proszę o informację jaki agregat należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z informacją wskazaną w pkt. 2.II.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Należy, zgodnie z Rys. E-12 dostarczyć agregat prądotwórczy o mocy nie niższej niż 230 kW w trybie pracy ciągłym.”

2. Proszę o udostępnienie warunków przyłączeniowych do sieci elektrycznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił Warunki przyłączenia PGE nr 23-G3\_WP\_06318 (205kW) z dnia 11.09.2023r.

**Pytanie numer 5, data wysłania 2024-03-20 14:50:58**

Wnoszę o udostępnienie na stronie postępowania brakującej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, w której skład wchodzi:

**TOM I PROJEKT BUDOWLANY:**

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- DOKUMENTY FORMALNE
2. PROJEKT TECHNICZNY
- 2.1. KONSTRUKCYJNY
- 2.2. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH (techniczny/wykonawczy)
- 2.3. INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH (techniczny/wykonawczy)
- 2.3.1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA cz 1
- 2.3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA DO MAGISTRALI cz 2
- 2.3.3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- 2.3.4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- 2.4. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- 2.5. PROJEKT DROGOWY (techniczny/wykonawczy)

**TOM II PROJEKT WYKONAWCZY**

3. PROJEKT WYKONAWCZY
- 3.1. KONSTRUKCYJNY
- 3.2. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- 3.3. ARCHITEKTONICZNY

**TOM III PROJEKTY BRANŻOWE**

4. PROJEKT TECHNOLOGII
5. AKPIA
6. OPINIA GEOTECHNICZNA oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego

**POZOSTAŁE OPRACOWANIA:**

7. INWENTARYZACJA DRZEW
8. STWiORB

**DECYZJE:**

Decyzja nr 61p/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę  
Decyzja nr 138/2024 z dnia 28.02.2024. o pozwoleniu na wycinkę drzew



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ze względu na rozmiar plików Dokumentacja techniczna została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego i zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu: „Dokumentacja techniczna znajduje się na stronie <https://pgk-kobyłka.pl/zamowienia-publiczne/>”.

*Sebastian Budziszewski*

*Prezes Zarządu*