

**Kobyłka, dnia 29 marca 2024r.**

**dotyczy Zamówienia pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody „Wygonowa” w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 44” nr 2/PGK/2024”**

**Pytanie numer 45, data wysłania 2024-03-29 11:51:17**

2. Prosimy o potwierdzenie, że pompownia wód deszczowych i pompownia ścieków mają być zwizualizowane w systemie nadrzędnym z odzwierciedleniem stanu pracy, wydajności (Parametrów technologicznych pracy pompowni)

**Odpowiedź:**

Pompownia ścieków sanitarnych nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. Pompownia wód deszczowych powinna zostać zwizualizowana w systemie nadrzędnym SUW. Minimalne parametry do zwizualizowania: wydajność, poziom w zbiorniku, stan pracy pompy, stan awaryjny pompy.

*Sebastian Budziszewski*  
*Prezes Zarządu*